



- ### Meldergruppenzuordnung BMA
- Nr. Ort
- 1 automatische Melder Treppe KG
 - 2 automatische Melder KG
 - 3 automatische Melder KG
 - 4 automatische Melder Treppenhaus EG-2.OG - I
 - 5 automatische Melder Treppenhaus EG-2.OG - II
 - 6 automatische Melder großer Turm
 - 7 automatische Melder kleiner Turm
 - 8 automatische Melder EG
 - 9 automatische Melder EG
 - 10 automatische Melder OG
 - 11 automatische Melder OG
 - 12 automatische Melder Treppe Turm DG
 - 13 automatische Melder DG - Sondermelder
 - 14 automatische Melder DG
 - 15 E/A-Module
 - 16 nichtautomatische Melder KG
 - 17 nichtautomatische Melder EG
 - 18 nichtautomatische Melder Treppe Turm DG
 - 19 nichtautomatische Melder TH
 - 20 nichtautomatische Melder - Löschen Bereich TH
 - 21 Reserve 2.BA: automatische Melder DG - Sondermelder - Linie 2
 - 22 Reserve 2.BA: nichtautomatische Melder - Löschen Bereich DG

BMA-Legende

	Druckknopfmelder		externes Netzteil
	Optischer Rauchmelder		Sirene
	OT-Multisensormelder		akustischer Signalgeber, z.B. Hupe
	OTI-Multisensormelder		Telefonwählgerät
	O*T-Melder		Feuerwehr-Anzeige-Tableau (FAT)
	Neuronaler Mehrkriterienmelder		Feuerwehrschlüsselkasten (FSK)
	Thermodifferential-Wärmemelder		Feuerwehrbedienfeld (FBF)
	Thermomaximal-Wärmemelder		Freischaltelelement (FSE)
	Blitzleuchte		Gebäudeleittechnik (GLT)
	RWA-Taster		Brandmeldezentrale
	Relais-Eingang		Alarmblitzleuchte
	Relais-Ausgang		Rauch-Absaug-System
	optisches Rauchmeldersystem Sender		Verteiler
	optisches Rauchmeldersystem Empfänger		Buskoppler
	optisches Rauchmeldersystem Reflektor		Reflektorstrecke
	Magnetkontakt		Laufkartendepot (LKD)

PLANVERTEILER

	24.07.09	01.09.09	09.03.10						
Bauherr	1								
Hr. Berge	D								
Greif-Alarm	1								
TÜV		1							
DDP-BMA	1	1							

F	E	D	C	B	A
Zertifizierung TÜV				09.03.10	KHo
Ausführung		01.09.09			KTa

PLANVERFASSTER: _____ BAUHERR: _____

BAUVORHABEN: Schloss Stolpe

BAUHERR: Amt Usedom-Süd
Markt 7, 17406 Usedom

GEWERKE: BMA DATUM: 07/09

ZEICHN.-ART: Blockschaltbild MASZTAB: o.M.

ZEICHN.-NR.: 39909-E-3.1 DATEI-NR.: E-31

C A D ZEICHNUNG ZEICHNUNG DARF NICHT HANDSCHRIFTLICH VERÄNDERT WERDEN !! - ÄNDERUNGEN NUR IM ORIGINAL. DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER Vervielfältigt NOCH DRETTEN PERSONEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

INGENIEURBÜRO FÜR GEBÄUDETECHNIK
DIPL. ING. CHRISTIAN DINSE
 MÖSKENWEG 10A, 17454 ZINNOWITZ
 TELEFON 038377/40533, FAX. 40576
 E-MAIL: info@ddp-zinnowitz.de http://www.ddp-zinnowitz.de

REVISIONSZEICHNUNG